

## Gasleitung angebohrt

Freitag, den 13. April 2012 um 21:00 Uhr -

---



Am Freitag, 13.04.2012, um 14:01 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gasgeruch nach Mombach in die Hauptstraße alarmiert. Noch vor dem Eintreffen hatte der Hauseigentümer auf Hinweis der Feuerwehrleitstelle alle im Haus befindliche Personen ins Freie gebracht.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Baufirma von der Straße aus einen Wanddurchbruch ins Kellergeschoß herstellen wollte. Beim Bohren wurde auf Seiten des Kellerraums der dort montierte Gaszähler beschädigt. Geistesgegenwärtig wurde von den Arbeitern der Hauptgasschieber geschlossen, so dass es zu keiner nennenswerten Gasausströmung kam. Von der Feuerwehr konnte mit Messgeräten keine Explosionsgefahr nachgewiesen werden. Die Einsatzstelle wurde den anwesenden Fachleuten der Stadtwerke übergeben.